

Eclairage de sécurité : normes et textes de référence.

Familles de produit	Fonction principale	Type de produits	Dénomination	Référentiels normatifs
1. Eclairage de sécurité d'ambiance	Réduire les risques de panique en assurant un éclairage qui garantit la visibilité des obstacles	BAES ambiance	Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'ambiance	NFC71-801 UTE C71-806 NFC71-820 NFEN60598-2-22
		LSC ambiance	Luminaire d'éclairage de sécurité d'ambiance alimenté par source centrale (LSC \geq 150 lumen)	UTE C71-802 UTE C71-802F1 UTE C71-802F2 NFEN60598-2-22
		Blocs à phares	Blocs à phares	NFC71-800 NFC71-801 NFC71-820 UTE C71-806 NFEN60598-2-22
2. Eclairage de sécurité d'évacuation	Faciliter l'évacuation du public vers l'extérieur en assurant l'éclairage des chemins de sortie et des obstacles	BAES évacuation	Luminaire autonome d'éclairage de sécurité d'évacuation	NFC71-800 UTE C71-806 NFC71-820 NF EN 60598-2-22
		BAEH	Luminaire autonome de sécurité pour habitation collective	NFC71-805 UTE C71-806 NFC71-820 NF EN 60598-2-22

	Faciliter l'évacuation du public vers l'extérieur en assurant l'éclairage des chemins de sortie et des obstacles	BAES+BAEH	Luminaire autonome de sécurité pour les établissements comportant des locaux à sommeil	UTE C 71-803 UTE C71-806 NFC71-820 NF EN 60598-2-22
		LSC évacuation	Luminaire d'éclairage de sécurité d'évacuation alimenté par source centrale LSC < 150 lumen	UTE C71-802 UTE C71-802F1 UTE C71-802F2 NF EN 60598-2-22
		BAES+DBR	Luminaire autonome de sécurité d'évacuation équipé d'un dispositif de balisage renforcé destiné aux PMR	NFC71-800 UTE C71-806 NFC71-820 NF EN 60598-2-22 Guide P96A-101 AFNOR
		LSC+DBR	Luminaire d'éclairage de sécurité alimenté par source centrale, équipé d'un dispositif de balisage renforcé destiné aux PMR	UTE C71-802 UTE C71-802F1 UTE C71-802F2 NF EN 60598-2-22 Guide P96A-101 AFNOR
		BAES+DL	Luminaire autonome d'éclairage de sécurité d'évacuation, équipé d'un dispositif lumineux pour personnes malentendantes	NFC71-800 NFC71-806 NFC71-820 NF EN 60598-2-22 Guide P96A-101 AFNOR
		LSC+DL	Luminaire d'éclairage de sécurité d'évacuation alimenté par source centrale, équipé d'un dispositif lumineux pour personnes malentendantes	UTE C71-802 UTE C71-802F1 UTE C71-802F2 NF EN 60598-2-22 Guide P96A-101 AFNOR
3. Eclairage de sécurité portable d'intervention	Fournir un éclairage portatif permettant d'intervenir dans un local technique	BAPI	Luminaire autonome portable d'intervention	NFC71-810

4. Diffusion de l'alarme incendie	Prévenir le public en diffusant le signal sonore de l'alarme générale incendie	BAAS	Dispositif autonome d'alarme incendie sonore	NFC48-150 NFC48-150F1 NFC48-150F2 NFC48-150F3
	Commander les diffuseurs sonores et/ou lumineux de l'alarme générale incendie de type Sa (satellite)	BAAS Pr	Dispositif autonome d'alarme incendie sonore principal	NFC48-150 NFC48-150F1 NFC48-150F2 NFC48-150F3
	Prévenir le public en diffusant le signal sonore et/ou lumineux de l'alarme générale incendie	BAAS+DL	Dispositif autonome d'alarme incendie sonore et lumineux	NFC48-150 NFC48-150F1 NFC48-150F2 NFC48-150F3 Guide P96A-101 AFNOR
		BAAL (DL autonomes)	Bloc autonome d'alarme lumineuse	NF C 48-150